

BYGGSKEDET

Version 1 - 2012-06-01

Berg- och sprängarbete ovan jord Checklista med punkter att kontrollera med sprängentreprenören

Projekt	Projektnummer	Byggherre
BAS-P	BAS-U	Sprängentreprenör

Kontrollpunkt	Med anmärkning	Utan anmärkning	Ej aktuellt	Kommentar	Ansvarig signatur	Datum
Generellt borring/sprängning						
Finns arbetsberedning för genomförandet av jobb?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Finns en riskbedömning gällande bergsprängningsentreprenaden? (Redovisa rutin/blankett, lämnas till BAS-U)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Har personalen rätt kompetens för sin arbetsuppgift?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Sprängkort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Borrkort? Annat skriftligt dokument? (AFS 2010:1 20§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Sprängarbetsledarkompetens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- ADR 1.3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Fullvärdig ADR-behörighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
- Maskinförarbevis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(När skattnackning ingår i entreprenaden)						
- Övrigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Finns giltiga tillstånd från kommun gällande förvärv, överföring och förvaring?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Finns sprängtillstånd från polisen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Transporteras sprängmedel enligt gällande regelverk? (AFS 2007:1 8§ alt. på allmän väg ADR enligt MSBs föreskrifter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Har företaget godkänd säkerhetsrådgivare? (Krävs vid ADR-transporter över 1000 riskpoäng)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Är förråden godkända enligt lagen MSBFS 2010:5?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

BYGGSKEDET

Version 1 - 2012-06-01

Berg- och sprängarbete ovan jord

Checklista med punkter att kontrollera med sprängentreprenören

Kontrollpunkt	Med anmärkning	Utan anmärkning	Ej aktuell	Kommentar	Ansvarig signatur	Datum
Personlig skyddsutrustning						
Används enligt riskbedömning godkänd personlig skyddsutrustning? (Ex. Säkerhetssele, hjälm, hörselskydd, skyddsskor, skyddsglasögon och andningsskydd AFS 2010:1 8§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Borrning						
Är berget avtäckt och rengjort från jord och lösa stenar? (Polisens allmänna villkor inom detaljplanlagt område)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Är framkomligheten för borrarigen/laddfordon säker? (AFS 2010:1 24 §)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utförs hållmätning vid pall över 10 meter? (AFS 2010:1 40 §)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Används godkänd borrarutrustning? (Vid hyttlösa riggar utan fjärrstyrning bör särskild riskbedömning göras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Är borrarigen säkert förankrad vid lutande terräng? (AFS 2010:1 37§ och haspels lina kontrollerats)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utförs borraringsarbetet säkert i gammal sprängbotten? (Bergytan ska noggrant rensas. AFS 2010:1 36 §. Vid uppstickande gaddar får riskbedömning avgöra rensningsytan utifrån förutsättningarna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Finns åtgärder för att förhindra spridning av damm? (AFS 2010:1 35§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Utrustning för sprängning						
Är laddkäppar av godkänt material? (AFS 2007:1 14§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Används godkända blåsrör och rensverktyg i samband med rensning av borrhål? (AFS 2007:1 16§, dvs stål förbjudet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Används godkänd tändapparat, Ohm-mätare och ledningsprovare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Är fördämningsmattor och splitterskyddande dukar i funktionsdugligt skick?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

BYGGSKEDET

Berg- och sprängarbete ovan jord

Checklista med punkter att kontrollera med sprängentreprenören

Kontrollpunkt	Med anmärkning	Utan anmärkning	Ej aktuellt	Kommentar	Ansvarig signatur	Datum
Sprängningens utförande						
Utförs laddningsarbetet på säkert sätt? (AFS 2007:1 10§, 11 §, 12§, 13§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Förs sprängjournal för varje salva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Överrensstämmer laddning och laddningsmängd med laddplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Finns rutiner och upprättad bevakningsplan för sprängning? (Utsättande av poster, utrymning, signalering, skjuttider, kommunikation, återgång efter skjutning. AFS 2007:1 37§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Kontrollerar sprängarbetsbasen resultatet av sprängningen? (AFS 2007:1 39§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Hantering av odetonerat sprängmedel						
Finns rutiner för hantering av dolor? (Markering och utrymning, Kontakt tas med sprängarbetsbas som ger åtgärdsförelägg, Anmälan till arbetsmiljöverket, Upphittade dolor omhändertaras på säkert sätt AFS 2007:1 39§)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Skrotning/Skutknackning						
Är arbetsområdet ordentligt avstängt innan berget är skrotat? (Om skutknackning inte ingår i bergsprängningsentreprenörens åtagande kryssa i rutan ej aktuellt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sker skutknackning på särskild avskild plats? (Om skutknackning inte ingår i bergsprängningsentreprenörens åtagande kryssa i rutan ej aktuellt. AFS 2010:1 42§, 44 §)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Har tillräckliga åtgärder utförts till skydd av maskinist? (Om skutknackning inte ingår i bergsprängningsentreprenörens åtagande kryssa i rutan ej aktuellt. AFS 2010:1 39 § enligt standard alt 22 mm lexanglas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Har maskinisten erforderliga kunskaper om sprängmedel och hantering av dolor? (Om skutknackning inte ingår i bergsprängningsentreprenörens åtagande kryssa i rutan ej aktuellt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

BYGGSKEDET

Version 1 - 2012-06-01

Berg- och sprängarbete ovan jord

Checklista med punkter att kontrollera med sprängentreprenören

Beställare av sprängning
Namn ansvarig beställare
Underskrift och datum

Bergsprängningsföretag
Namn ansvarig sprängare
Underskrift och datum